ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 06-18/ЭЛ-23 от 10 февраля 2023 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория юридического лица - **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОСОЮЗ"**

ИНН 7802680811, ОГРН 1187847337490

Юридический/фактический адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 72, корпус 1, литера А, помещение квартира 28С комната 5,

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением ***до и выше 1000 В***.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. *Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, электропроводок и кабельных линий (напряжением до 220 кВ).*
2. *Измерение сопротивления заземляющих устройств.*
3. *Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках напряжением до 35 кВ).*
4. *Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.*
5. *Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.*
6. *Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).*
7. *Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.*
8. *Измерение средней освещенности помещений светильниками искусственного освещения в соответствии с ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".*
9. *Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках напряжением до 220 кВ).*
10. *Испытание электрооборудования (напряжением до 35 кВ) повышенным напряжением.*
11. *Испытание кабельных линий с бумажной, резиновой и пластмассовой изоляцией (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением.*
12. *Испытание кабельных линий с экструдированной изоляцией (напряжением до 20 кВ) повышенным напряжением.*
13. *Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 220 кВ).*
14. *Измерение тангенса угла диэлектрических потерь электрооборудования (напряжением до 220 кВ).*
15. *Измерение емкости электрооборудования, кабельных линий (напряжением до 220 кВ).*
16. *Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 220 кВ).*
17. *Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения.*

Свидетельство выдано на основании акта **№ 06-18/ЭЛ-23** от **09.02.2023** комиссии, назначенной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 15.02.2022 № ПР-240-53-о.

Срок действия свидетельства установлен до **09 февраля 2026 года.**

Заместитель руководителя **В.В. Хренов**

М.П.

ООО "Электролаборатория "Объединение Энергосоюз"
www.energosoyuz.ru тел. +7 (812) 629-19-01